



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Каменск-Уральский территориальный отдел

623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87

(3439) 34-23-26

факс (3439) 34-23-25

г. Камышлов

" 21 " июля 2017 г.
15 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Св-2814-А

По адресу: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 167.

Юридический адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 167.

На основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора
Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
(далее - Ростехнадзор) Дрока Л.В. № Св-2814-р от 20 июня 2017 г.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

(далее ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 17 » июля 2017 г. с 09 час. 30 мин. до _____ час. _____ мин.

« 21 » июля 2017 г. с _____ час. _____ мин. до 15 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 17 июля 2017 г. по 21 июля 2017 г. (5 рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Ростехнадзора от 20 июня 2017 г. № Св-2814-р о проведении

проверки ознакомлен: и.о. директора ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и
транспорта» (приказ № 310 ОК от 23.06.2017) Болгова Елена Ивановна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Петров Альберт Викторович	Государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделом комплексной безопасности
ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»» Банщикова Владимир
Сафронович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения о предприятии:

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»
Россия, 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д.167
ОКПО 02522458, ОГРН 1026601073586, ИНН/КПП 6613001406/663301001
тел./факс (34375) 2-45-32.

Данные о руководителях:

Руководитель	Должность	Телефон
Потапова Зульфира Ансаровна	директор	(34375) 2-45-32
Банщикова Владимир Сафронович	заведующий отделом комплексной безопасности	(34375) 2-44-19

Характеристика объекта: Электроснабжение объектов ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» выполнено от ТП 10/0,4 кВ. № 2647,2633 принадлежащих АО «Облкоммунэнерго». Категория электроснабжения – 3. Общая разрешённая мощность – 483,89 кВт.

Наличие дизельных электростанций: Нет.

Субабоненты: Нет

Численность по штатному расписанию электротехнического персонала:

Фактическая численность электротехнического персонала (на 14.04.17 г.): 3 чел.

Аварийность и электротравматизм:

Состояние аварийности и электротравматизма за последние 3 года – не зафиксировано.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
------	--	---	-----------------------------

1	2	3	4
1	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации не содержатся указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично или бригадой. Приложение № 1.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п. 8.4	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
2	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты. Приложение №2. (Объяснительная)	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.4.2	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
3	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.9	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
4	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств с отметкой в паспорте. (1 раз в 6 месяцев). Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.9	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
5	Не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники.(Учебный корпус, мастерские). Фото № 5.1., 5.2.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.7	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
6	На дверях РУ-0,4 кВ отсутствуют запрещающие плакаты и знаки установленного образца, отсутствуют диспетчерские наименования (РУ-0,4 кВ. мастерские). На предохранителях не нанесен номинальный ток плавких вставок.(РУ-0,4 кВ. учебный корпус, мастерские). Фото № 6.1., 6.2., 6.3	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.2.20	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
7	В РУ-0,4 кВ (Мастерские) светильники эксплуатируются без экранирующих и защитных решеток. Фото № 7	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п.2.12.2., 2.12.7	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
8	Места хранения защитных средств в РУ-0,4 кВ. (мастерские) не укомплектовано перечнем. Фото № 8.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.3.9	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
9	Отсутствуют кабельные журналы, паспорта на кабельные линии. Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.2., 2.4.5	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.
10	Не проводятся периодические осмотры КЛ-0,4 кВ. с отметкой в журнале. Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.17	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)
уполномоченного представителя)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от « 21 » июля 2017 г. № Св-2814-П
2. Фотосъемка, копии . на 9 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



/А.В. Петров /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» Болгова Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата « 21 » июля 2017 г.

подпись



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)