



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**  
ул. Большакова, 97, г. Екатеринбург, 620144 телефон/факс (343) 251-46-79  
E-mail: [info@ural.gosnadzor.ru](mailto:info@ural.gosnadzor.ru)

г. Богданович  
(место составления)

"09" февраля 2018 г.  
(дата составления)  
16 час.00 мин.  
(время составления)

**АКТ  
проверки органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица  
№ Св-301-А**

По адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 167.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Св-301-р от 22.01.2018, подписанного заместителем руководителя Уральского управления Ростехнадзора Волковым Ф.К. «О проведении внеплановой выездной проверки Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» (далее – ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»), была проведена внеплановая выездная проверка с целью: проверка выполнения ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» пунктов ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 21.07.2017 №Св-2814-П, срок для исполнения которых истек.

ИНН 6613001406, ОГРН 1026601073586, адрес (место нахождения) юридического лица: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 167.

Продолжительность проверки: с 07.02.2018 по 09.02.2018 (не более 3 рабочих дней)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» Потапова

Зульфира Ансаровна

Мам З А Потапова  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:**

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Петров Альберт Викторович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**Общие сведения об организации:**

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»  
 Россия, 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул.Энгельса, 167.  
 ОКПО 02522458, ОГРН 1026601073586, ИНН/КПП 6613001406/663301001  
 тел./факс (34375) 2-45-32

**Данные о руководителях:**

Руководитель	Должность	Телефон
Потапова Зульфира Ансаровна	директор	(34375) 2-45-32
Банщиков Владимир Сафронович	заведующий отделом комплексной безопасности	(34375) 2-44-19

**При проведении проверки присутствовали:** заведующий отделом комплексной безопасности ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» Банщиков Владимир Сафронович

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки выявлено:**

- по предписанию № Св-2814-П от «21» июля 2017 года

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и № его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушения	Отметка о выполнении (невыполнении)
1	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации не содержатся указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично или бригадой. Приложение № 1.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п. 8.4	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Копия Приложение №1.)
2	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты. Приложение №2. (Объяснительная)	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.4.2	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Копия журнала Приложение № 2)
3	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.9	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Копия журнала Приложение № 3)
4	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств с отметкой в паспорте. (1 раз в 6 месяцев). Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.9	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Копия Приложение № 4)

5	Не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники.(Учебный корпус, мастерские). Фото № 5.1., 5.2.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.7	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Фото Приложение № 5.1, 5.2)
6	На дверях РУ-0,4 кВ отсутствуют запрещающие плакаты и знаки установленного образца, отсутствуют диспетчерские наименования (РУ-0,4 кВ. мастерские). На предохранителях не нанесен номинальный ток плавких вставок.(РУ-0,4 кВ. учебный корпус, мастерские). Фото № 6.1., 6.2., 6.3	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.2.20	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Фото Приложение № 6.1, 6.2, 6.3)
7	В РУ-0,4 кВ (Мастерские) светильники эксплуатируются без экранирующих и защитных решеток. Фото № 7	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п.2.12.2., 2.12.7	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Фото Приложение № 7)
8	Места хранения защитных средств в РУ-0,4 кВ. (мастерские) не укомплектовано перечнем. Фото № 8.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.3.9	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	01.11.2017	Выполнено (Копия Приложение № 8)
9	Отсутствуют кабельные журналы, паспорта на кабельные линии. Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.2., 2.4.5	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	15.01.2018	Выполнено (Копия журнала Приложение № 9)
10	Не проводятся периодические осмотры КЛ-0,4 кВ. с отметкой в журнале. Приложение №2. (Объяснительная)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.17	Заведующий отделом комплексной безопасности Банщиков В.С.	15.01.2018	Выполнено (Копия журнала Приложение №10)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний Ростехнадзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются:

1. Копии документов, фотосъемка на 13 листах



Подписи лиц, проводивших проверку.

**А.В. Петров**

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

**Директор ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»**

**З.А. Потапова**

" 09 " 02 2018 г.

